

Olje- og energidepartementet  
Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO

## **HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR ØKT LEVERINGSPÅLITELIGHET TIL NYHAMNA**

Vi viser til Statnetts konseptvalgutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring om bedre leveringspålidelighet i kraftforsyningen til Nyhamna, som Olje- og energidepartementet har sendt på høring.

Naturvernforbundet avgir herved en kort uttalelse med følgende momenter:

- Naturvernforbundet setter pris på at det er gjennomført en KVU som vurderer behov og ser på ulike konsepter.
- Vi tar det for gitt at det ikke blir noen forlengelse av reservegasskraftverket utover konsesjonen det nå har inntil Ørskog–Fardal er klar.
- En ny 420 kV som vil rasere natur, for å være reserve for gassanlegget som skal sikre norsk gass eksport, er ingen akseptabel løsning. Alternativ K1 vil kunne komme i konflikt med flere naturreservat og naturtypelokaliteter. Tidligere studier viser også at alternativ K2 er konfliktfylt.
- Naturvernforbundet har ingen innvendinger mot første trinn av det anbefalte konseptet, nemlig ny transformator i Isfjorden. Dette må imidlertid ikke legge føringer for realisering av alternativ K2 som et neste trinn. Skulle det vise seg å bli nødvendig å realisere trinn to, må en sjøkabel mellom Isfjorden og Nyhamna utredes. Vi mener det er en svakhet ved KVU-en at den ikke har vurdert et slikt alternativ. Dersom en økonomisk innbringende aktivitet som gass eksport utløser behov for forsterkninger av krafttilførselen, må det være vilje til å bruke penger på en løsning som hindre nye naturinngrep.
- Når målet er rask realisering uten langvarige, konfliktfylte prosesser, bør konfliktfylte alternativ (K1 og K2) lukes ut nå. Samtidig bør arbeidet med utredning av sjøkabel mellom Isfjorden og Nyhamna startes opp.

Med vennlig hilsen  
Naturvernforbundet



Holger Schlaupitz  
fagsjef